

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Архангельской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Архангельска
УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 77/1/1

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы, возникновения пожара

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 82" (сокращенное наименование – МБОУ СПШ № 82), ИНН 2901042916, ОГРН 1022900516143, юридический адрес: 163038, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Речников, д. 46.

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения от 12 мая 2020 года № 77 Маслянка Тараса Юрьевича – заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Архангельска УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области – заместителя главного государственного инспектора г. Архангельска Архангельской области по пожарному надзору.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 26 мая по 04 июня 2020 года Ружьным Петром Дмитриевичем – инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы Октябрьского, Соломбальского, Северного и Маймаксанского округов ОНДиПР г. Архангельска УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области – государственным инспектором г. Архангельска по Архангельской области по пожарному надзору проведена плановая проверка объекта защиты – здание школы, объекту защиты присвоена категория высокого риска по адресу: г. Архангельск, ул. Речников, д. 46.

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего(-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

совместно с Гневановой Анной Валерьевной – директором МБОУ СПШ №82, Распариним Александром Евгеньевичем- заместителем директора по АХР.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В кабинете № 7 на 4-ом этаже речевой оповещатель СОУЭ расположен менее, чем 15 см от потолка (по факту на 13 см).	п. 3.21 НПБ 104-03	01.03.2021	

2.	В кабинете № 7 на 4-ом этаже пожарные извещатели находятся под навесным потолком, в результате чего определение контролируемого фактора пожара невозможно.	п. 61 ППР в РФ; п. 12.9 НПБ 88-2001; ст.4, ст.54, ст.103 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности 22.07.2008 №123-ФЗ; Приложения А п.А3, п.А4 табл.А1, СП 5.13130.2009	01.03.2021	
3.	В кабинете № 2 на 4-ом этаже речевой оповещатель СОУЭ расположен менее, чем 15 см от потолка (по факту на 13 см).	п. 3.21 НПБ 104-03	01.03.2021	
4.	В кабинете № 2 на 4-ом этаже пожарные извещатели находятся под навесным потолком, в результате чего определение контролируемого фактора пожара невозможно.	п. 61 ППР в РФ; п. 12.9 НПБ 88-2001; ст.4, ст.54, ст.103 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности 22.07.2008 №123-ФЗ; Приложения А п.А3, п.А4 табл.А1, СП 5.13130.2009	01.03.2021	
5.	Не произведены расчёты категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с <u>главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"</u> для помещения электрощитовой (по факту расчеты и табличка с обозначением на дверях категории и класса зоны отсутствуют).	п. 20 ППР в РФ; п. 2, 3, 4, 5 НПБ 105-03; п. 4.2, п. 5.1, п. 5.2 СП 12. 13130.2009.	01.03.2021	
6.	Наружная лестница (крыльца) эвакуационного выхода (выход во двор), находится в неисправном состоянии, а именно: нарушена целостность конструкции ступеней.	п.п. 5.3.3, п. 5.3 СП 1.13130.2009	01.03.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;
- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

- 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;
- 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы Октябрьского, Соломбальского, Северного и Маймаксанского округов
ОНДиПР г. Архангельска УНДиПР Главного управления
МЧС России по Архангельской области –
государственный инспектор г. Архангельска
Архангельской области по пожарному надзору
Ружьин Петр Дмитриевич

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) сотрудника (-ов) органа ГПН проводивших проверку)

" 04 " июня 2020 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор МБОУ СШ № 82

Гневанова Анна Валерьевна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

" 04 " июня 2020 г.



(подпись)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Архангельской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Архангельска
УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 78/1/1

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы, возникновения пожара

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 82" (сокращенное наименование – МБОУ СШ № 82), ИНН 2901042916, ОГРН 1022900516143, юридический адрес: 163038, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Речников, д. 46.

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения от 12 мая 2020 года № 78 Маслянка Тараса Юрьевича – заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Архангельска УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области – заместителя главного государственного инспектора г. Архангельска Архангельской области по пожарному надзору.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 26 мая по 04 июня 2020 года Ружьным Петром Дмитриевичем – инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы Октябрьского, Соломбальского, Северного и Маймаксанского округов ОНДиПР г. Архангельска УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области – государственным инспектором г. Архангельска по Архангельской области по пожарному надзору проведена плановая проверка объекта защиты – здание школы, объекту защиты присвоена категория высокого риска по адресу: г. Архангельск, ул. 100-й Дивизии, д. 12

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего(-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

совместно с Гневановой Анной Валерьевной – директором МБОУ СШ №82, Распариним Александром Евгеньевичем- заместителем директора по АХР.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не проведены (не реже 1 раза в 5 лет) эксплуатационные испытания ограждений на крыше, с составлением соответствующего акта испытаний.	п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012- далее ППР в РФ.	01.03.2021	
2.	Кабинет № 2 на 1-ом этаже не защищен автоматической установкой пожарной сигнализации.	п. 61 ППР в РФ; ст.4, ст.54, ст.103 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности 22.07.2008 №123-ФЗ; Приложения А п.А3, п.А4 табл.А1, СП 5.13130.2009	01.03.2021	
3.	Горизонтальное расстояние от дымовых пожарных извещателей в кабинете директора составляет менее 0,5 метров до электросветильников. (по факту 0.3 м)	ст. 83,84, 103 №123-ФЗ; п. 61 ППР в РФ; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009	01.03.2021	
4.	Отсутствует дополнительный источник электропитания для СОУЭ в дежурном режиме в течение 24 ч плюс 1 ч работы системы пожарной автоматике в тревожном режиме.	п. 15.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	01.03.2021	
5.	Не произведены расчёты категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" для помещения электрощитовой (по факту расчеты и табличка с обозначением на дверях категории и класса зоны отсутствуют).	п. 20 ППР в РФ; п. 2, 3, 4, 5 НПБ 105-03; п. 4.2, п. 5.1, п. 5.2 СП 12. 13130.2009.	01.03.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы Октябрьского, Соломбальского, Северного и Маймаксанского округов
ОНДиПР г. Архангельска УНДиПР Главного управления
МЧС России по Архангельской области –
государственный инспектор г. Архангельска
Архангельской области по пожарному надзору
Ружьин Петр Дмитриевич

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
сотрудника (-ов) органа ГПН проводивших проверку)

" 04 " июня 2020 г.

Предписание для исполнения получил:
Директор МБОУ СШ № 82
Гневанова Анна Валерьевна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя,
присутствовавшего при проведении проверки)

" 04 " июня 2020 г.



(подпись)